

Seminarraum (Hinweise)	Quadratmeter (Gesamtfläche)	Quadratmeter (Nutzfläche)	Empfohlene max. Personenanzahl bei kontinuierlicher freier Lüftung	Voraussetzungen	Lüftung
Glasmooq	Ausstellung		max. 15		keine
0.18 Seminarraum Film	41 m ²	41 m ²	20		Fenster
0.19 Seminarraum Film	41 m ²	41 m ²	20		Fenster
Seminarraum 18+19	82 m ²	82 m ²	40	"Querlüften über beide Eingangstüren" bei vollflächiger Öffnungsbreite	Fenster
Trick. Animation	150+25 m ²		5		keine
H 4.02 Neubau	50 m ²	50 m ²	20		Fenster
Aula	168 m ²	168 m ²	99		Lüftungsanlage
Studio B	171 m ²	140 m ²	25		Lüftungsanlage
Atelier 2	103 m ²	80 m ²	40		Fenster
Atelier 3	103 m ²	80 m ²	40		Fenster
Atelier 4a	40 m ²	40 m ²	20		Fenster
Atelier 4b	40 m ²	40 m ²	20		Fenster
Atelier 4a+4b	80 m ²	80 m ²	40	Querlüften über vollflächige Öffnung aller Fenster. Trennwand darf nicht eingezogen sein. Nur bei festen Sitzplätzen.	Fenster
VFX	40,68 m ²	35 m ²	15		Lüftungsanlage
VFX 0.21	18 m ²	18 m ²	1		keine
Colorgrading	73 m ²	50 m ²	12	CO ₂ -Konzentration	Lüftungsanlage
Tonstudio Keller Technik	42,3 m ²	20 m ²	5		Lüftungsanlage
Tonstudio Keller	40 m ²	30 m ²	10		Lüftungsanlage
Schneiderräume 2. OG			wie bisher		Fenster
Schneiderräume 3. OG			wie bisher		Fenster
Fotolabor					Fenster
Foyer	155 m ²		Durchgangsverkehr		Fenster

2.04 KMW	66 m ²	66 m ²	30		Fenster
1.04 KUNST	35 m ²	35 m ²	15		Fenster
Klanglabor	54 m ²	40 m ²	12	Querlüftung über Eingangstüre und Fenster	Fenster / Türe
exMedia Lab 4 OG	187 m ²	--	25	bei besetzten Arbeitsplätzen (9) Querlüften	Fenster
exMedia Lab 4 OG	187 m ²		35	ohne besetzte Arbeitsplätze. Nur bei festen Sitzplätzen.	Fenster
Exp Informatik Seminar	62 m ²	30 m ²	15		Fenster
Exp Informatik Werkstatt	50 m ²	30 m ²	15		Fenster
Labor Hybrid Space 0.17	40 m ²	40 m ²	20		Fenster
1.0 Transmedia	45 m ²	35 m ²	15		Fenster
CASE	42 m ²		10		Fenster
2.05 Lit.	25 m ²	25 m ²	10		Fenster
Flex-Zone	25 m ²	20 m ²	10		Fenster
Computerseminarraum	110 m ²		25		Fenster
4.04 PWP	30 m ²	30 m ²	15		Fenster
0.20 PWP	39 m ²	39 m ²	15		Fenster
0.18 PWP	49 m ²	49 m ²	20		Fenster
Senatssaal	44 m ²	44 m ²	20		Fenster
Studio A	78 m ²	60 m ²	15		Lüftungsanlage
0.23 FG 8-10	46,2 m ²	40 m ²	20		Fenster
Musikkeller KG 8 - 10	27,5 m ²	25 m ²	1		-

Stand 10.03.2022