

Seminarraum (Hinweise)	Quadratmeter (Gesamtfläche)	Quadratmeter (Nutzfläche)	Empfohlene Personenanzahl bei kontinuierlicher freier Lüftung	Voraussetzungen	Lüftung
Glasmooog	Ausstellung		max. 15		keine
0.18 Seminarraum Film	41 m ²	41 m ²	12		Fenster
0.19 Seminarraum Film	41 m ²	41 m ²	12		Fenster
Seminarraum 18+19	82 m ²	82 m ²	24	"Querlüften über beide Eingangstüren" bei vollflächiger Öffnungsbreite	Fenster
Trick. Animation	150+25 m ²		5		keine
H 4.02 Neubau	50 m ²	50 m ²	15		Fenster
Aula	168 m ²	168 m ²	100		Lüftungsanlage
Studio B	171 m ²	140 m ²	16*		Lüftungsanlage
Atelier 2	103 m ²	80 m ²	10		Fenster
Atelier 3	103 m ²	80 m ²	10		Fenster
Atelier 4a	40 m ²	40 m ²	10		Fenster
Atelier 4b	40 m ²	40 m ²	10		Fenster
Atelier 4a+4b	80 m ²	80 m ²	40	Querlüften über vollflächige Öffnung aller Fenster. Trennwand darf nicht eingezogen sein. Nur bei festen Sitzplätzen.	Fenster
VFX	40,68 m ²	35 m ²	10		Lüftungsanlage
VFX 0.21	18 m ²	18 m ²	1		keine
Colorgrading	73 m ²	50 m ²	12	CO ₂ -Konzentration	Lüftungsanlage
Tonstudio Keller Technik	42,3 m ²	20 m ²	3		Lüftungsanlage
Tonstudio Keller	40 m ²	30 m ²	7		Lüftungsanlage
Schneideräume 2. OG			wie bisher		Fenster
Schneideräume 3. OG			wie bisher		Fenster
Fotolabor					Fenster
Foyer	155 m ²		Durchgangsverkehr		Fenster
2.04 KMW	66 m ²	66 m ²	15		Fenster

Seminarraum (Hinweise)	Quadratmeter (Gesamtfläche)	Quadratmeter (Nutzfläche)	Empfohlene Personenanzahl bei kontinuierlicher freier Lüftung	Voraussetzungen	Lüftung
2.04 KMW	66 m ²	66 m ²	26	Querlüften über den Flur über gegenüberliegendes Büro. Nur bei festen Sitzplätzen	Fenster
1.04 KUNST	35 m ²	35 m ²	8		Fenster
Klanglabor	54 m ²	40 m ²	3		keine
exMedia Lab 4 OG	187 m ²	--	15	bei besetzten Arbeitsplätzen (9) Querlüften	Fenster
exMedia Lab 4 OG	187 m ²		25	ohne besetzte Arbeitsplätze. Nur bei festen Sitzplätzen.	Fenster
Exp Informatik Seminar	62 m ²	30 m ²	10		Fenster
Exp Informatik Werkstatt	50 m ²	30 m ²	7		Fenster
Labor Hybrid Space 0.17	40 m ²	40 m ²	10		Fenster
1.0 Transmedia	45 m ²	35 m ²	12		Fenster
CASE	42 m ²		4		Fenster
2.05 Lit.	25 m ²	25 m ²	8		Fenster
Flex-Zone	25 m ²	20 m ²	7		Fenster
Flex Zone Produktiosbürü	25 m ²		2		Lüftungsanlage
4.04 PWP	30 m ²	30 m ²	10		Fenster
0.20 PWP	39 m ²	39 m ²	8		Fenster
0.18 PWP	49 m ²	49 m ²	10		Fenster
0.18 PWP	49 m ²	49 m ²	20	Querlüften über den Flur über gegenüberliegendes Büro. Nur bei festen Sitzplätzen	Fenster
Senatssaal	44 m ²	44 m ²	12		Fenster
Studio A	78 m ²	60 m ²	10*		Lüftungsanlage

* Bewegung im Raum